



**Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
Филиал «Хабаровская генерация»**

680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 65. тел.: (4212) 26-58-10, факс: (4212) 26-58-09, 26-52-16, E-mail: priemnaya-hg@dgk.ru

от 15.10.20 № 11/5210

на № 27203 от 06.10.2020

Генеральному директору
ООО «СКБ ЭП»
О.Н. Екатериной

664033, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 130 а/я 407
ООО «СКБ ЭП»
e-mail: skb@skbpribor.ru

О приборе МИКО-1

Уважаемая Ольга Николаевна!

Сообщаю Вам, что в филиале «Хабаровская генерация» АО «ДГК» с 2012 года применяют один прибор МИКО-1. О приборе можем сказать следующее:

1. Удобен в эксплуатации, имеет небольшие габаритные размеры и вес. Питание прибора осуществляется от аккумулятора.
2. Время, затрачиваемое на измерения, минимальное.
3. Прибором проверяем переходное сопротивление практически у всего коммутационного оборудования (высоковольтные выключатели 6-110 кВ, автоматические выключатели до 1 кВ, разъединители, рубильники и т.д.), включая места пайки и прессовки наконечников на кабелях и выводах электродвигателей.
4. С функцией измерения переходного сопротивления прибор справляется полностью.


5. С помощью прибора были выявлены неисправности высоковольтного оборудования в плане превышения номинального переходного сопротивления контактной системы коммутационного оборудования и контактных соединений (наконечники жил силовых кабелей, выводы 6 кВ силовых трансформаторов ТДТНГ-60000/110).

6. Выявленные с помощью прибора неисправности позволили своевременно предотвратить повреждения электрооборудования и добиться экономического эффекта в плане его ремонта.

Можем рекомендовать прибор МИКО-1 другим организациям.

Инвестиционной программой 2021-2025г.г. филиала предусматривается закупка двух приборов МИКО-8 и ПКВ.

Директор филиала



В.С. Лариов