



**ТОО «Уранэнерго»
электроснабжающая организация
уранодобывающих предприятий
АО «НАК «Казатомпром»**

ТОО «Уранэнерго» 160000, Республика
Казахстан г. Шымкент, ул. Толстого, 60
Тел: +7 /7252/ 99 89 83
e-mail: info@uranrk.kz

Генеральному директору общества с
ограниченной ответственностью
«СКБ электротехнического
приборостроения»

О.Н.Екатерининой

Отзыв о приборе МИКО – 9

Уважаемая Ольга Николаевна!

К настоящему моменту в лаборатории службы испытания изоляции и
защиты от перенапряжения используется прибор МИКО – 9. Срок применения
1 год.

Прибор применяется для тестирования сопротивления подстанционного
оборудования. При эксплуатации прибор отличился простотой при сборке
измерительной схемы, надежностью учитывая температурные условия,
относительное быстродействие, что дает возможность сокращения времени
при производстве испытаний. Компактность и малый вес прибора упрощает
процесс эксплуатации и транспортировки. Функция измерения омического
сопротивления является наилучшей из-за точности и быстрого выявления
результатов. Так же стоит отметить, что режим безразборной проверки
устройств РПН является очень удобным для оценки состояния
переключающего устройства и значительно сокращает объем работ. Так как
прибор используется относительно недавно, неисправностей
электрооборудований было не выявлено.

Несмотря на малый срок использования, за качество,
многофункциональность и соответствие цены и качества ТОО «Уранэнерго»
с уверенностью рекомендует МИКО – 9 для проведения испытаний
высоковольтных оборудований и надеется на появление новых и
инновационных приборов от «СКБ ЭП».

**Начальник службы испытания изоляции
и защиты от перенапряжений**



Д.М. Налибаев