

### Отзыв об используемых приборах ООО «СКБ ЭП»

В Западном участке службы диагностики ПАО Россети Курскэнерго используются 2 измерительных прибора ООО «СКБ ЭП»: прибор контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-2М и миллиомметр МИКО-8М. Прибор ПКР-2М используется с 2018г, прибор МИКО-8М используется с 2019г.


Указанные приборы применяются при проведении диагностики силовых и измерительных трансформаторов напряжением 110, 35, 10 кВ (МИКО-8М), устройств РПН силовых трансформаторов 110, 35 кВ (ПКР-2М).

На практике оба прибора зарекомендовали себя с наилучшей стороны: компактный, прочный корпус, понятный и удобный интерфейс, возможность выбора необходимых схем и групп соединения обмоток, создание и ведения архива, в том числе возможность ввода заводских испытаний, что в свою очередь позволяет проводить непосредственно на рабочем месте первичный анализ результатов диагностики, качественное исполнение проводов, зажимов, возможность корректировки объема комплектации, всё это многократно сокращают время и трудозатраты при проведении диагностики оборудования по сравнению с ранее используемым парком приборов. Так же, следует отметить наличие ПО для анализа и хранения результатов диагностики на ПК и возможность получить необходимую информацию и (или) консультацию непосредственно от разработчиков приборов.

Применение приборов ПКР-2М, МИКО-8М ООО «СКБ ЭП» вывело диагностику силовых и измерительных трансформаторов на новый, более высокий качественный уровень.

Приборы ПКР-2М, МИКО-8М ООО «СКБ ЭП» рекомендую к применению предприятиям и организациям, занимающимся ремонтом и диагностикой силовых и измерительных трансформаторов.

Начальник Западного участка службы диагностики



Ширлин И.В.