

от 01.07.2021 № 44/7/3341

Генеральному директору
ООО «СКБ ЭП»

О.Н. Екатериной


Отзыв на приборы производства
ООО «СКБ ЭП»

Уважаемая Ольга Николаевна!

В ответ на Ваше письмо от 09.06.2021г. № 30112 «Запрос отзыва о работе прибора» направляем отзывы согласно приложению.

- Приложения:
1. Отзыв Новгородского ПМЭС;
 2. Отзыв Карельского ПМЭС;
 3. Отзыв Северного ПМЭС;
 4. Отзыв Ленинградского ПМЭС.

И. о. Первого заместителя генерального директора –
Главного инженера- Заместитель главного инженера –
Главный диспетчер



Р.А. Валиев

Приложение 1

В ответ на запрос от 09.06.2021 №30112 сообщая, что в филиале ПАО «ФСК ЕЭС»- Новгородское ПМЭС эксплуатируется прибор контроля выключателей ПКВ/У3.1 зав.№14.

За время эксплуатации отмечаю положительную работу прибора при диагностике выключателей тип: У-110, ВМТ-110, ВВ-330Б, простоту применения. Для диагностики ВВ-330Б в комплекте поставки прибора отсутствует «Измерительный кабель на 20 полюсов» необходимой длины.

Прибор ПКВ/У3.1 хорошо справляется с измерением скорости и времени срабатывания выключателя, проведение одновременного снятия характеристик по трем фазам, большое разнообразие крепежных приспособлений, что помогает устанавливать датчики на разные выключатели и связь с любым ПК.

Возможность производить замеры(пуск) выключателя, а также получение результатов в специализированном ПО, позволяющем анализировать, прогнозировать и устранять различные дефекты, непосредственно с места производства работ, позволяет значительно сократить сроки наладочных работ.

Рекомендуем данный прибор компаниям, эксплуатирующим высоковольтные выключатели, а также электролабораториям, выполняющим диагностику выключателей.

Данный отзыв разрешаем использовать в рекламных целях.