

от 01.07.2021 № МЧ/7/3341

Генеральному директору
ООО «СКБ ЭП»

О.Н. Екатериной


Отзыв на приборы производства
ООО «СКБ ЭП»

Уважаемая Ольга Николаевна!

В ответ на Ваше письмо от 09.06.2021г. № 30112 «Запрос отзыва о работе прибора» направляем отзывы согласно приложению.

- Приложения:
1. Отзыв Новгородского ПМЭС;
 2. Отзыв Карельского ПМЭС;
 3. Отзыв Северного ПМЭС;
 4. Отзыв Ленинградского ПМЭС.

И. о. Первого заместителя генерального директора –
Главного инженера- Заместитель главного инженера –
Главный диспетчер



Р.А. Валиев

Приложение 2

В ответ на запрос от 09.06.2021 № 30112 сообщая следующее:

В филиале ПАО «ФСК ЕЭС» - Карельское предприятие МЭС эксплуатируются приборы для измерения переходного сопротивления МИКО-1.

За время эксплуатации отмечаю:

- положительную работу приборов при диагностике выключателей типа ВМТ-110, МКП-35, ВМПЭ-10, ВВ/TEL-10,

- простоту применения и точность проводимых измерений,

- наличие встроенного аккумулятора, что существенно облегчает проведение измерений.

- небольшой вес и компактность прибора.

В филиале ПАО «ФСК ЕЭС» - Карельское предприятие МЭС эксплуатируется приборы контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7.

За время эксплуатации отмечаю положительную работу прибора при диагностике выключателей типа У-220, У-110, ВМТ-220, ВМТ-110, простоту применения.

Прибор хорошо справляется с измерением скорости и времени срабатывания выключателя, проведение одновременного снятия характеристик по трем фазам, большое разнообразие крепежных приспособлений, что помогает устанавливать датчики на разные выключатели и связь с любым ПК.

Возможность производить замеры (пуск) выключателя, а также получение результатов в специализированном ПО, позволяющем анализировать, прогнозировать и устранять различные дефекты, непосредственно с места производства работ, позволяет значительно сократить сроки наладочных работ.

Рекомендуем данные приборы всем компаниям, эксплуатирующим высоковольтные выключатели, а также электролабораториям, выполняющим диагностику выключателей.

Данный отзыв разрешаем использовать в рекламных целях.