

Начальнику отдела сбыта и маркетинга
ООО «СКБ ЭП»
Екатериной Т.О.

Отзыв о работе прибора ПКР-2

Уважаемая Татьяна Олеговна!

Прибор для диагностики устройств РПН трансформаторов ПКР-2 (заводской № 008С) был закуплен нашей компанией в 2014 году. Измерения начали проводить с 2015 года. Измерения выполнялись на трансформаторах 110 кВ, оборудованных РПН типов РНТ-13, РНТ-20, РС-3, РС-4, РС-9.

Прибором пользоваться удобно, все его функции хороши. Недостатком является недостаточно надежная струбцина крепления датчика угловых перемещений с комплектом № 1 и неудовлетворительная структура изложения информации в руководстве по эксплуатации СКБ 135.00.00.000 РЭ.

С помощью ПКР-2 выявлялись следующие проблемы в работе РПН:

- износ дугогасящих контактов;
- повреждение резисторов;
- недопустимые люфты в узлах крепления валов;
- смещение валов;
- неправильное подсоединение отводов.

Измерения с помощью ПКР-2 выполнялись в 2-3 раза быстрее, чем обычными методами и работать с прибором комфортно.

Рекомендуем прибор к использованию другим предприятиям и разрешаем размещение отзыва на вашем сайте.

Технический консультант
ООО «Капитал-Строй» Диагностика»



Широков А.В.