



Иркутская электросетевая компания

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

Западные электрические сети

ОТЗЫВ

№

Заместителю генерального директора
ООО «СКБ ЭП»
Екатериной О.Н.

О применении приборов ПКВ

В Западных электрических сетях ОАО «ИЭСК» с 1996 года эксплуатируются несколько модификаций приборов ПКВ, а именно: ПКВ1, ПКВ/М5Н, ПКВ/М4, ПКВ-У3.1. Они применяются для безразборного контроля состояния практически всех типов выключателей эксплуатирующихся в филиале: вакуумных, масляных, элегазовых, воздушных, напряжением от 10 до 500 кВ. Прибор ПКВ/М5Н надёжный, хорошо работает при отрицательных температурах, большим плюсом является его многофункциональность: т.е. возможность обработки данных измерений и просмотр, распечатка диаграмм, графиков работы выключателей и его механизмов на ПК, а также сохранения результатов измерений. Недостатком являются слабые зажимы типа «крокодил». ПКВ/М4 также надёжен и удобен в эксплуатации за исключением одного недостатка: при интенсивном использовании кабелей прибора происходит излом жил кабеля.

При снижении стоимости Западные электрические сети с большим удовольствием обновили бы и увеличили парк приборов предлагаемых ООО «СКБ ЭП» и порекомендовали их другим предприятиям и организациям занимающимся эксплуатацией и ремонтом электрооборудования.

Начальник



А.В. Потапов