



АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ»

658210, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, а/я 10.
Телефон: (38557) 7-19-00
Факс: (38557) 7-89-29
e-mail: sibpm@sib-pm.ru
ИНН 2259002376 КПП 226901001
Р/с 40702810200000000579
ООО КБ «Кольцо Урала» г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000768 БИК 046577768

Исх. № 1600/04 от 04.05.2021
На № 27468 от 22.04.2021



Генеральному директору
ООО «СКБ ЭП»
Екатериной О.Н.

Уважаемая Ольга Николаевна!

В ответ на Ваше письмо №27468 от 22.04.2021 «Об отзыве о работе прибора» сообщаем, что в АО «Сибирь-Полиметаллы» используется в работе прибор ПКВ/М-7 заводской №141 2011 года выпуска с января 2012 года, применяется для контроля выключателей ВГТ-110 и ВЭБ-110. Прибором ПКВ/М7 производятся измерения хода подвижных частей, вжима контактов при включении, одновременность замыкания и размыкания контактов, измерение скоростных и временных характеристик выключателей. Прибор компактный, удобный в использовании. Наилучшими функциями прибора считаем возможность произвести измерения параметров выключателя за один цикл и возможность просмотра измеренных данных на экране прибора. При помощи прибора ПКВ/М7 нам удалось обнаружить заедание сердечника электромагнита включения выключателя ВГТ-110 на ПС 110/6 Потеряевская. При помощи прибора обнаружить неисправность удалось гораздо быстрее.

Исходя из опыта эксплуатации прибора ПКВ/М7 можем рекомендовать другим организациям использовать его в своей работе.

Мы не возражаем против размещения нашего отзыва в рекламных целях. На сайте Вашей организации с согласованием текста специалистом по связям с общественностью АО «Сибирь-Полиметаллы».

С уважением,
Главный инженер

А.А. Колесников