

ОАО «Негуснефть»
Электротехническая лаборатория
Свидетельство № 58 ЭТЛ 0118

от « 2 » марта 2007г.

срок действия 3 года

Адрес: г. Радужный,

Промзона, тел. (факс) 27000 (27100)

Заместителю генерального директора
Екатериной О.Н.

17 сентября 2009 год.

Время приобретения прибора **МИКО-2,3** май 2009 года.

Прибор эксплуатируется и участвует в большинстве комплексных проверок и испытаний электрооборудования различного вида.

Работа с **МИКО-2,3** производится в полном объёме с его функциональными возможностями, а именно:

1.Режим микроомметра: измерение переходных сопротивлений масляных и вакуумных выключателей 10 и 35 кВ.

2.Режим миллиомметра: измерение сопротивлений обмоток силовых трансформаторов напряжением 6,3 кВ и мощностью 630 кВА.

3.Режим цифрового термометра: измерение температуры обмоток, масла, воды, воздуха.

4.Режим килоомметра: измерение сопротивления резисторов 60-10 кОм.

Основные преимущества прибора МИКО-2,3 с аналогично применяемыми приборами:

- малый вес,
- автономное питание,
- короткое время заряда аккумулятора
- универсальность (четыре функции в одном приборе)
- простой, понятный интерфейс ЧМ (человек- машина)
- хорошее качество сборки
- комплектация добротными соединительными кабелями.

электромонтёр СРЗАиТ ОАО «Негуснефть»  Старостин И.В.

начальник СРЗАиТ ОАО «Негуснефть»  Филонов М.А.

