



ENEX
ЭНЕРГОЭКСПЕРТ

"ЭНЕКС" (Открытое акционерное общество)

Исх. № 31-4051 от 23.12. 2015 г.

Заместителю генерального

директора ООО "СКБ ЭП"

О.Н. Екатериной

664033, г. Иркутск,

ул. Лермонтова, 130, оф. 226

[отзыв о приборе ПКВ/УЗ.0]

Уважаемая Ольга Николаевна!

Прибор ПКВ/УЗ.0 используется персоналом нашего предприятия с 2012 г. За истекший период с помощью данного прибора производились проверки элегазовых выключателей классов напряжения 110, 220, 500 кВ производства ЭМЗ, Areva, Siemens, Hyundai в составе пусконаладочных работ. Прибор достаточно удобен в транспортировке и использовании, интерфейс программы PKV_ALL также прост и понятен.

До настоящего времени используются следующие функции прибора: измерение времени срабатывания выключателя, измерение скорости срабатывания выключателя, измерение разновременности замыкания\размыкания контактов полюсов выключателя, измерение продолжительности замкнутого состояния контактов полюсов выключателя в цикле "ВО", измерение продолжительности бесконтактной паузы в цикле "ОВО", измерение токов электромагнитов управления.

Определенное неудобство доставляет тот факт, что калибровка и поверка прибора, а также калибровка датчиков перемещения до настоящего времени производится только в г. Иркутске. Хотелось бы, чтобы вышеуказанные процедуры можно было бы проводить ближе к г. Краснодару.

Принимая во внимание простоту в использовании, функциональность, надежность и стоимость по сравнению с аналогами, прибор ПКВ/УЗ.0 можно рекомендовать для использования на объектах электроэнергетики.

Разрешаем использовать данный отзыв на сайте skbpribor.ru и использовать в рекламной продукции.

Заместитель главного инженера

А.Г. Кострик

исп. инженер 1 категории ЭТО Марцевой А.Г.

тел. +7 (861) 219-35-36

e-mail Martsevov-AG@scpe.ru

